



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Υπ' όψη : Κου Προέδρου / Κας Κοσιάφτη	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός : 76-A431-24-N913	
Κατηγορία : Νερό	
Περιγραφή : Βρύση Καταναλωτή – ΔΟΜΠΟΛΗ	
Κατάσταση : Κανονική	
Παρατηρήσεις : Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.	

Αρ. Πιστοποιητικού : B3216 (29-04-2024)	
Αρ. Αντιγράφων : 1	
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 23/04/2024	
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 23/04/2024	
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 26/04/2024	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία : Πελάτης	
Αρ. Σχεδίου Δειγ/ψίας : ΖΗΤΗΘΗΚΕ	
Συσκευασία : Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική 1/2 l	
Συντήρηση : 2 – 8°C	
Μεταφορά : Σε φορητό ψυγείο	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	0
Ο.Μ.Χ. 37°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ο.Μ.Χ. 22°C	Μικροοργανισμοί παρόντες (1 – 2)	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,6	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	524	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	Δεν ανιχνεύθηκε (< 0,02)	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,37	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	-----
Θολρότητα	< 0,25	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	< 10	mg/l Pt – Co	ΑΡΗΑ 2120C	
Νιτρικά – NO ₃ ⁻	4,19	mg/l	ΑΡΗΑ 4500-NO3-Method B	50,0

Υπογραφή:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου
Βιολόγος – Μικροβιολόγος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 29/04/2024

Χρήστος Δημ. Δημητρίου
Γενικός Διευθυντής

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.