

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Υπ' όψη : Κου Προέδρου / Κας Κοσιάφτη	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός : 52-A639-22-N1242	Αρ. Πιστοποιητικού : B4837 (12-07-2022)
Κατηγορία : Νερό	Αρ. Αντιγράφων : 1
Περιγραφή : Δεξαμενή ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 05/07/2022
Κατάσταση : Κανονική	Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 05/07/2022
Παρατηρήσεις: Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 08/07/2022
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία : Πελάτης	Συντήρηση : 2 - 8°C
Αρ. Σχεδίου Δειγ/ψίας : ΖΗΤΗΘΗΚΕ	Μεταφορά : Σε φορητό ψυγείο
Συσκευασία : Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική 1/2 l	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της Κ.Υ.Α. Γ1 (δ) / ΓΠ οικ. 67322 / ΦΕΚ 3282 Β / 19-9-2017
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	0
Ο.Μ.Χ. 37°C	Εκτιμώμενος αριθμός 8	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Ο.Μ.Χ. 22°C	12	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,6	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 - 9,5
Αγωγιμότητα	386	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	< 0,07	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,30	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	-----
Θολερότητα	0,72	NTU	ISO 7027-1:2016	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	< 10	mg/l Pt - Co	ΑΡΗΑ 2120C	
Νιτρικά - NO ₃ ⁻	4,70	mg/l	ΑΡΗΑ 4500-NO3-Method B	50,0

Υπογραφή:	Δρ. Δημήτριος Δημητρίου Βιολόγος - Μικροβιολόγος		Χρήστος Δημ. Δημητρίου Γενικός Διευθυντής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 12/07/2022			

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.