



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Υπ' όψη : Κου Προέδρου / Κας Κοσιάφτη	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός : 52-A751-22-N1502	Αρ. Πιστοποιητικού : B5461 (05-08-2022)
Κατηγορία : Νερό	Αρ. Αντιγράφων : 1
Περιγραφή : Βρύση Καταναλωτή – ΜΟΛΟΣΣΩΝ	Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 02/08/2022
Κατάσταση : Κανονική	Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 02/08/2022
Παρατηρήσεις: Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 05/08/2022
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία : Πελάτης	Συντήρηση : 2 – 8°C
Αρ. Σχεδίου Δειγ/ψίας : ΖΗΤΗΘΗΚΕ	Μεταφορά : Σε φορητό ψυγείο
Συσκευασία : Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της Κ.Υ.Α. Γ1 (δ) / ΓΠ οικ. 67322 / ΦΕΚ 3282 Β / 19-9-2017
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	0
O.M.X. 37°C	Εκτιμώμενος αριθμός 4	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
O.M.X. 22°C	21	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,9	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	375	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	< 0,07	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,31	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	-----
Θολερότητα	0,64	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	<10	mg/l Pt – Co	ΑΡΗΑ 2120C	
Νιτρικά – NO ₃ ⁻	3,89	mg/l	ΑΡΗΑ 4500-NO3-Method B	50,0

Υπογραφή:	Δρ. Δημήτριος Δημητρίου Βιολόγος – Μικροβιολόγος		Χρήστος Δημ. Δημητρίου Γενικός Διευθυντής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 05/08/2022			

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.