



25PROC016532098 2025-03-26

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
8<sup>ης</sup> Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα  
[www.deyai.gr](http://www.deyai.gr), email : [info@deyai.gr](mailto:info@deyai.gr)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημήτριος Αναστασίου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2651054500  
(εσωτ. 3091)  
Email : [anastasioud@deyai.gr](mailto:anastasioud@deyai.gr)

Ιωάννινα 26/03/2025

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 3122

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

#### π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

**μέχρι και την Παρασκευή 04/04/2025 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ (Γενικό Πρωτόκολλο)**

προκειμένου, σύμφωνα με τον Ν.4412-2016, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η

### «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Προϋπολογισμού 10.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ.: 64.08.0000, ΑΑΥ: 71 (ΑΔΑ: ΨΕΕ6ΟΡΙΞ-ΜΧΜ) και CPV 09135100-5

σύμφωνα με το τεύχος μελέτης που ακολουθεί και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ([deyai.gr](http://deyai.gr), ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ενιαίο φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει την οικονομική τους προσφορά σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ' όπου θα προκύπτει το συναφές του αντικειμένου
- Φορολογική ενημερότητα
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας, τα αντίστοιχα ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει)

Καθώς και όλα όσα απαιτούνται στην μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, κλπ), της προμήθειας.

Για την διευκόλυνση επιλογής αναδόχου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Ως ανάδοχος θα επιλεγεί αυτός που στην οικονομική προσφορά θα εμφανίσει την χαμηλότερη συνολικά τιμή. Από την οικονομική προσφορά προκύπτει για τον ανάδοχο δέσμευση μόνο για την τήρηση των ανά είδος ποσοστών εκπτώσεων.

Το ύψος της σύμβασης θα είναι το συνολικά προϋπολογισμένο ποσό των 10.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό είναι και το μόνο δεσμευτικό ποσό. Τα ενδιάμεσα ποσά που εμφανίζονται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι ενδεικτικά και προς διευκόλυνση της διαδικασίας.

Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά παράδοση, εφαρμόζοντας για τις εκάστοτε παραδομένες ποσότητες τα ποσοστά έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς στις τιμές που θα προκύπτουν από τα Δελτία Μέσης Μηνιαίας Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και αφορούν την περίοδο παράδοσης των προς τιμολόγηση ειδών. Τα δελτία αυτά ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να τα επισυνάπτει στα τιμολόγια που θα παραδίδει.

**Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΔΙ

GEORGIOS  
PAPADIOTIS

 Digitally signed by GEORGIOS  
PAPADIOTIS  
Date: 2025.03.26 12:00:01 +02'00'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  
Τηλ. 2651054500 - Fax 2651072033

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ποιότητα του πετρελαίου θέρμανσης, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αρ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β'/16.10.2003) & 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273/Β' /05.09.2003)

### 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΙ όπως:

- Θέρμανση των γραφείων του προσωπικού της, στα συνεργεία καθώς και στο Βιολογικό Καθαρισμό
- Θέρμανση αναερόβιας χώνευσης Βιολογικού Καθαρισμού

Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, όπως:

Δείκτης κετανίου ελαχ. 40, πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 ως ASTM No 5.

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις (νερό, πετρέλαιο κίνησης κτλ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές του πετρελαίου θέρμανσης περιλαμβάνεται στις εξής Αποφάσεις και ΦΕΚ:

- Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β' /2003),
- Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β' /2003),
- Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β' /2012), και
- Απόφαση Α.Χ.Σ. (Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου) 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β' /2016).

Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνα με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Στο πλαίσιο του ποιοτικού ελέγχου ελέγχονται τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου θέρμανσης και συγκεκριμένα να είναι διαυγές, κόκκινου χρώματος και να μην περιέχει νερό και ξένες ύλες. Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει, πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου, να έχει υπολο-

γιστεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το πετρέλαιο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του πετρελαίου πριν και μετά την παράδοση.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει – τροφοδοτήσει με καύσιμα τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΙ.

### **3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ**

- Όσο αφορά τις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες δειγματοληψίας εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων όλων των υγρών καυσίμων πρέπει να υπακούουν στην Απόφαση Α.Χ.Σ 54/2015 (ΦΕΚ 462/Β/2016).
- Όσο αφορά τα διαλαμβανόμενα σχετικά με τις δειγματοληψίες πετρελαίου και υποπροϊόντων αυτού ισχύει η απόφαση Α.Χ.Σ 13/1985 (ΦΕΚ 314/Β/1985) η των προτύπων EN 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με την διαδικασία των ευαλλοιώτων ειδών, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18-02-1999)
- Σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο όλα τα υγρά καύσιμα πρέπει να υπακούουν στην Απόφαση Α.Χ.Σ 128/2016 η οποία τροποποιήθηκε με την Απόφαση αρ.128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016).
- Όσο αφορά το ανεκτό όριο σφάλματος (που αφορά ιδιαίτερα τον τελικό καταναλωτή ΔΕΥΑΙ), στην ογκομέτρηση του πετρελαίου, καθορίζεται σε +/- 0,5 % σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στην Υ.Α . Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007).

### **Σημειώσεις**

- Στην περίπτωση στην οποία, κάποια από τις ανωτέρω προδιαγραφές κατά την υπογραφή της σύμβασης, έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί, ισχύει η πιο πρόσφατη διάταξη.
- Όπου Α.Χ.Σ= Ανώτατο χημικό συμβούλιο.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
DANAI KOTZIA  
Ημερομηνία: 2025.01.14  
11:35:06 EET

**Ιωάννινα....-11-2024**

#### **ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**ΔΑΝΑΗ ΚΩΤΣΙΑ**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ**

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
SOFIA SIONTI  
Ημερομηνία: 2025.01.14  
15:38:58 EET  
**ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ**  
**ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  
Τηλ. 2651054500 - sofiasionti@deyai.gr

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ »**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πετρέλαιο Θέρμανσης	LIT.	8.475,00	1,18€/LT	10.000,00€
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					<b>10.000,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>					<b>7.176,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>					<b>17.176,00</b>

**ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

**..-11-2024**

**ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DANAΙ  
ΚΟΤΣΙΑ  
Ημερομηνία: 2025.01.14 11:34:30 EET

**ΔΑΝΑΗ ΚΩΤΣΙΑ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ**

**ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
SOFIA SIONTI  
Ημερομηνία: 2025.01.14  
15:39:34 EET

**ΣΟΦΙΑ ΣΙΟΝΤΗ**

**ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία  
Τηλ. 2651054500 - sofiasionti@deyai.gr

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>
1	<b>Πετρέλαιο θέρμανσης</b>	LIT.	8.475,00		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>				
	<b>ΦΠΑ 24%</b>				
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Και ολογράφως</b>				

**Ποσοστό έκπτωσης.....%**

**ΙΩΑΝΝΙΝΑ - - 2025**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)**